RZUT PIWNIC - PRZEBUDOWA KOTŁOWNI

SKALA 1:50

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.[m²]	RODZAJ POSADZKI	WYS.POM.
1	Skład opału	17,1	Lastriko	2,52
2	Kotłownia	30,55	Terakota	2,52
3	Pom. zasobników wody	5,96	Terakota	2,20



1. Fundamenty pod kotły 108x170 cm wys. 10 cm
2. Kratka nawiewna 400x200 mm umieszczona 50cm nad posadzką
3. Czerpnia powietrza 400x200mm (istn otwór) Istniejąca do wymiany
4. Kanał 300x200 z blachy stalowej
5. Studzienka schładzająca z kr. bet. ø0,8 m i gł. 0,8m z zamontowaną pompą zatapialną typ KP–150 f–my Grundfoss
5. Zasobnik na ciepłą wodę

Projektowane nowe ściany i zamurowania

Oi – okno istniejące nie zmieniane

Z1 – otwór zsypowy węgla zabezpieczony klapą stalową

PROJEKTOWANY KANAŁ WENTYLACYJNY Z PUSTAKÓW WENTYLACYJNYCH

Poszerzenie otworu drzwiowego

Kratka wywiewna 20x30cm

Dom z klas¹
projekty budowlane
25–008 Kielce
ul.Staszica1/P.108

Obiekt: Adres:	budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku na działce nr. 497 położonej w miejscowości Oblęgorek, gm. Strawczyn			
Tytuł rysunku:	RZUT PIWNIC – PRZEBUDOWA KOTŁOWNI			
Stadium:	Projekt budowlany			Podpis
Projektował:	Stanisław Grudzień	budowlana	228/KL/72	
Projektował:	Mahmoud Othman			
1:50	Data: 03–2007	Specjalność	Nr uprawnień	Nr rysunku: 1
				Strona:

UWAGA: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich: Dom z klas¹