

## **Do wiadomości Wykonawców**

### **Odpowiedź na zapytania do SWIZ**

**Dotyczy:** przetarg nieograniczony na „Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczynku gm. Strawczyn - Etap III”.

Odpowiadając na zapytania (treść zapytania w załączeniu) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyjaśniam jak niżej:

#### **Zapytanie Nr 11:**

Przedmiar jest elementem pomocniczym a nie podstawą wyceny przedmiotu zamówienia.

Drzwi w kolorze białym, materiały: drewno.

Drzwi mają być zgodne ze sztuką budowlaną.

#### **Zapytanie Nr 12:**

##### **Ad 1:**

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie takich elementów jak :

- Budowa trybun odkrytych i częściowo zadaszonych,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego o wym. 48x26m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej w tym:
  - ✓ 1 boisko do gry w piłkę ręczną 44x22 m
  - ✓ 2 boiska do koszykówki 24x13m
  - ✓ 1 boisko do siatkówki 18x9m
- Budowa boiska treningowego do piłki nożnej o wym. 60x30m o nawierzchni z trawy syntetycznej,
- Budowa kortu tenisowego o wym. 36,57x16,97m o nawierzchni syntetycznej akrylowej
- Oświetlenie terenu,
- Przebudowa odcinka linii średniego napięcia,
- Budowa infrastruktury drogowej, tj. drogi dojazdowe, chodniki, parkingi.
- Sieć kanalizacyjna,
- Ogrócenie.

**Ad.2** Wys. 2,5m – warunek spełniony.

**Ad. 3** Odp. Wejścia do pomieszczeń zaznaczone są na rysunkach. Terakota wymagana w tych pomieszczeniach.

**Ad. 4.** Wejścia wrysowane poprawnie.

**Ad. 5.** Kratownica podparta na rurce stalowej RK 160x160 i to podparte na podciągu i słupie żelbetowym. Rys. w załączeniu.

**Ad. 6.** J. w. Pyt. 6.

**Ad. 7.** Zestawienie w załączeniu. Należy doliczyć.

**Ad. 8.** Trybuny ocieplić od spodu styropianem 12 cm na siatce. (rys. w załączeniu).

**Ad. 9.** Tak.

**Ad. 10.** Izolacja od dołu, jak w pyt. 8.

**Ad. 11.** Dane techniczne dotyczące siedzisk na trybunach w załączeniu.

**Ad. 12.** Przedmiar jest elementem pomocniczym a nie podstawą wyceny przedmiotu zamówienia.

**Ad. 13.** Nie wymagane.

**Ad. 14.** Rys. w załączeniu.

**Ad. 15.** W załączeniu.

**Ad. 16.** Przedmiar jest elementem pomocniczym a nie podstawą wyceny przedmiotu zamówienia.

**Ad. 17.** Przedmiar jest elementem pomocniczym a nie podstawą wyceny przedmiotu zamówienia.

**Ad. 18.** Przedmiar jest elementem pomocniczym a nie podstawą wyceny przedmiotu zamówienia.

**Ad. 19.** Przedmiar jest elementem pomocniczym a nie podstawą wyceny przedmiotu zamówienia.

**Ad. 20.** Przedmiar jest elementem pomocniczym a nie podstawą wyceny przedmiotu zamówienia.

**Ad. 21.** Dł. ogrodzenia – 900mb, Wysokość – 2m, Ogrodzenie montowane na całości terenu opracowania ABCDEF-A. Rys. w załączeniu

Przedmiar jest elementem pomocniczym a nie podstawą wyceny przedmiotu zamówienia.

**Uzupełnienie odpowiedzi udzielonej w dniu 08.10.2009 r. na zapytanie Nr 9**

Ad. 1. - Rys w załączeniu.

Ad. 2. - Wodociąg oraz kanalizacja deszczowa nie wchodzi w skład przedmiotu zamówienia etapu III.

W załączeniu: Kserokopie treści zapytań

  
WÓJT  
mgr inż. Tadeusz Tkaczyk