

Strawczyn, dnia 20.10.2009r.

Znak: ZP-341/30/09

**Do wiadomości
Wykonawców**

Dotyczy: przetarg nieograniczony na roboty: Rozbudowa ujęcia wody w Strawczynie

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Gmina Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie w odpowiedzi na zapytanie Nr 1 do SIWZ (kserokopia zapytania w załączeniu) wyjaśnia:

- Ad. 1. Do 80 m³/h, wysokość podnoszenia 30-40 m
- Ad. 2. 2500mm
- Ad. 3. Nie musi być ze stali ocynk.
- Ad.4. Studnię ze zbiornikiem połączyć należy rurociągiem PCV Ø150 o długości ok. 30m, z istniejącą rurą żeliwną Ø200
- Ad.5. Zasilanie w energię elektryczną studni należy ująć w kosztach zadania.

Do wiadomości:

1. Wykonawca – Pytający
2. Strona internetowa <http://strawczyn.4bip.pl>