

Strawczyn, dn. 22.10.2009 r.

## Do wiadomości Wykonawców

### Odpowiedź na zapytania do SWIZ

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawę i montaż wyposażenia kuchni w Zespole Placówek Oświatowych w Promniku”.

Odpowiadając na zapytania (treść zapytania w załączeniu) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, informuję jak niżej:

#### Zapytanie Nr 1:

Ad. 1 – Należy zamontować baterie stojące

Ad. 2 – Tak

Ad. 3 – Tak

Ad. 4 – Należy zamontować kompletna kabinę natryskową

Ad. 5 – Należy zamontować zmywarę na podstawie. Wysokość górnego blatu ~ 110cm nad poziom posadzki.

#### Zapytanie Nr 2:

Ad. 1 – Wyposażenie w baterie i syfony leży po stronie Wykonawcy.

Ad. 2 – Tak

Ad. 3 – Pomiedzy urządzeniami powinna być wykonana półka tak, aby urządzenia nie stykały się wzajemnie.

Ad. 4 – Nie mniejsza niż 1210 mm.

Ad. 5 – W celu wydłużenia żywotności urządzenia należy uwzględnić zmiękczac wody.

Ad. 6 – Tak.

Ad. 7 – Należy przyjąć patelnię o wym. 700x750x850 i mocy 9 kW

Ad. 8 – Należy przyjąć średnicę króćca fi160.

Ad. 9 – Należy przyjąć szafę przelotową o wymiarach: szer.-80cm, gł.-60cm, wys.-80cm.

Ad. 10 – Młynek załączany automatycznie.

Ad. 11 – szer. – 110 cm, gł. – 60 cm, wys. – 180 cm.

Ad. 12 – Stół ze zlewem i półką: szer. – 100 cm, gł. – 60 cm, wys. – 85 cm.

Ad. 13 – poz. 7.3 i poz. 8.4 – zlew jednokomorowy, szer. – 40 cm, gł. – 50 cm.

Ad. 14 – Tak

Ad. 15 – Umywalki ceramiczne.

Z up. PÓJTA  
inż. Elżbieta Chodnicka  
SEKRETARZ GMINY

W załączeniu: Kserokopie treści zapytań

Zapytanie do SIWZ



*Zapytanie nr 1*

1. Czy stoły ze zlewem , umywalki ,zlewy porządkowe mają być zamontowane z bateriami jeśli tak to jakimi ( sztorcowe czy ściennie).
2. W poz 8.1 szafka ubraniowa jeśli jest to dla pracowników kuchni to są szafki typowe ubraniowe metalowe typ 400 z przegrodą na czystą i brudną odzież o wym.400x490x1940.Czy mogą być takie.
3. Czy jest przygotowana instalacja elektryczna pod młynek koloidalny .(należy to do inwestora)
4. Natrysk czy należy rozumieć że powinien się składać z prysznicu i brodzika czy też ma być kompletna kabina natryskowa.
5. Dla zmywarki tak rozmieszczonej odpływ winien być rozmieszczony w posadce poziom 0.

## Zapytanie nr 2

Zapytania dot. SIWZ – Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w Zespole Placówek Oświatowych w Promniku.

1. Basen, stoły ze zlewem, zlewozmywaki, umywalki nie są wyposażone w baterie i syfony. Czy te dodatkowe elementy montujecie sami?
2. Poz. 1.2 – Szafka porządkowa – Czy może być typowa szafka porządkowa z blachy malowanej proszkowo o wym. 400x400x1850?
3. poz. 3.3 i 3.4 – Chłodziarka – z rysunku wynika że urządzenia te ustawione są jedno na drugim. Czy Gmina bierze odpowiedzialność za funkcjonowanie tych urządzeń w takim ustawieniu?
4. Poz. 3.2 – Zamrażarka – Jaką wysokość powinna mieć zamrażarka? W specyfikacji jest 121 mm.
5. Poz. 4.4 – Zmywarko-wyparzarka podblatowa – Czy w wyposażeniu uwzględniać zmiękcacz wody?
6. Poz. 5.1 – Kuchenka czteropalnikowa – Czy z piekarnikiem?
7. Poz. 5.2 – Patelnia – Czy może być patelnia o wym. 700x750x850? Moc takiego urządzenia to 9 kW. W specyfikacji przyjęto 7 kW. Mniejsza patelnia ma wymiar 700x600x850 i moc 5,4 kW. Którą opcję przyjąć?
8. Poz. 5.3 – Okap z łapaczami tłuszczu – Proszę podać prawidłową długość oraz średnicę króćca wylotowego. W specyfikacji jest 170 mm i brak informacji dot. króćca.
9. Poz. 5.5 – Szafa przelotowa – Czy wysokość szafy ma wynosić 800 mm?
10. Poz. 4.3 Stół ze zlewem i młynkiem koloidalnym – Młynek do pracy ciągłej czy okresowej?
11. Poz. 6.1 – Regał magazynowy – Proszę podać wymiar.
12. Poz. 7.2 – Zlew jednokomorowy z ociekaczem – Proszę podać wymiar.
13. Poz. 7.3, 8.4 – Zlew jednokomorowy – Proszę podać wymiary.
14. Poz. 8.1 – Szafa ubraniowa dwudzielna – Czy może być z blachy malowanej proszkowo o wym. 400x400x1850?
15. Umywalki ceramiczne czy nierdzewne? Umywalka nierdzewna ma wymiar 430x430x230 mm.