

Strawczyn, 06.07.2010 r.

Znak sprawy: ZP- 341/9/2010

Do wiadomości wykonawców

Dotyczy: Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedźwiedź, Promnik gmina Strawczyn w celu uzbrojenia terenów budowlanych.

Nr ogłoszenia: 171825 – 2010; data zamieszczenia: 30.06.2010r.

Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i udzielone odpowiedzi

Działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) udzielam wyjaśnienia na zapytania do SIWZ (w załączeniu) jak niżej:

Zapytanie Nr I

Ad 1 – Tak.

Ad 2 – Gmina udostępni wykonawcy do wglądu posiadaną koncepcję kanalizacji oraz potrzebne dokumenty dotyczące wodociągu.

Ad 3 – Obiekty wodociągowe zostały wykonane zgodnie z koncepcją.

Ad 4 – Projekt winien obejmować zakres do wykonania sieci wod-kan zgodnie z § 2 ust. 5 Ustawy o zbiorowym zapatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Zawierają informację, że włączone do sieci wodociągowej o istniejącej sieci o średnicy \varnothing 160. dyspozycyjne zasoby wynoszą 100m³/d. Ciśnienie dotyczące Promnika 5 atm, Niedźwiedź 3,5 atm.

Ad 5 – Gmina posiada opracowanie ekofizjograficzne podstawowe do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 2008 roku, w którym znajdują się informacje dot rozpoznania i charakterystyki stanu oraz funkcjonowanie środowiska przyrodniczego.

Ad 6 – Terenem NATURA 2000 objęty jest teren wsi Niedźwiedź.

Ad 7 – Zarządcą dróg na terenie objętym przetargiem jest Województwo i Gmina.

Ad 8 – Zamawiający wyrazi zgodę na lokalizację wodociągów w pasie dróg gminnych jedynie w uzasadnionych przypadkach.

Ad 9 – Nie.

Ad 10 – Tak.

Ad 11 – Gmina posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy.

Ad 12 – Projektant winien zaprojektować, aby uzyskać zgody właścicieli.

Ad 13 – Zamawiający nie wprowadzi do § 2 wzoru umowy proponowanych zapisów.

Zapytanie Nr II

Ad 1 - Tak.

Ad 2 – Wymagane.

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ

Załączniki :
kserokopie zapytania Nr I i Nr II



BJT
Andrzej Thaczyk