

Znak sprawy: ZP- 341/9/2010

Do wiadomości wykonawców

Dotyczy: Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedźwiedź, Promnik gmina Strawczyn w celu uzbrojenia terenów budowlanych.

Nr ogłoszenia: 171825 – 2010; data zamieszczenia: 30.06.2010r.

Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i udzielone odpowiedzi

Działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) udzielam wyjaśnienia na zapytania do SIWZ (w załączeniu) jak niżej:

Zapytanie Nr III

- Ad 1 – Zakres prac projektowych obejmuje uzbrojenie terenów pod planowaną zabudowę. Szacunkowa planowana długość sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosi 4,5 km. Nie przewiduje się kanalizacji tłocznej.
- Ad 2 – Nie przewiduje się przepompowni ścieków.
- Ad 3 – Inwestor nie posiada aktualnego pomiaru sytuacyjno – wysokościowego do celów projektowych w skali 1:1000.
- Ad 4 – Teren objęty inwestycją jest pokryty nieaktualnymi mapami sytuacyjno – wysokościowymi w skali 1:1000.
- Ad 5 – Nie dotyczy.
- Ad 6 – Nie dopuszcza się.
- Ad 7 – Tak, Niedźwiedź – NATURA 2000.
- Ad 8 – Potwierdzenie wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować zgodnie z rozdziałem VIII Warunki udziału w postępowaniu SIWZ oraz rozdziałem X pkt 2 SIWZ.
- Ad 9 – Powinno występować stwierdzenie „lub równoważne”

Zapytanie Nr IV

Ad 1 - Szacunkowa planowana długość sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosi 4,5 km.
Szacunkowa planowana długość sieci wodociągowej wynosi 4,5 km.

Ad 2 – Przyłącza należy zakończyć na granicy działek.

Ad 3 – Droga wojewódzka – Świętokrzyski Zarząd Dróg w Kielcach
Drogi gminne – Gmina Strawczyn

Ad 4 – Projektowane sieci zlokalizowane będą w terenach prywatnych.

Ad 5 - Tak, Niedźwiedź – NATURA 2000.

Ad 6 Odpowiednio w kolejności do zapytania.

- Tak
- Zgodnie z rozdz. XXII Istotne dla stron postanowienia umowy pkt 3 lit. b, c, d
- Nie


Ad 7 – Nie dotyczy.

Ad 8 – Nie dotyczy.

Ad 9 – Nie dotyczy.

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ

Załączniki :
kserokopie zapytania Nr III i Nr IV



mgr inż. Tadeusz Thaczyk