

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Korczynie na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Wyjaśnienie na zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Strawczyn udziela wyjaśnień na zapytania do treści SIWZ (kserokopie treści zapytań w załączeniu).

Zapytanie Nr 2:


Należy wykonać dźwig zgodnie z dokumentacją, tj:

- ilość przystanków - dwa,
- Odporność ogniowa drzwi- bez wymagań,
- Rodzaj szybu - żelbetowy zgodnie z dokumentacją,
- Wysokość nadszybia, Wysokość podszybia - zgodnie z załączoną dokumentacją
- Wykończenie windy według wersji Base lub Wersji Agenta

| Wykonanie dźwigu w wersji BASE | |
|--------------------------------|---|
| Drzwi kabinowe | panele ze stali plastyfikowanej SKINPLATE, wejście zabezpieczone fotokomórką |
| Drzwi przystankowe | panele i ościeżnice ze stali plastyfikowanej SKINPLATE, na najwyższej kondygnacji ościeżnica posiada wbudowaną szafę sterową wykonaną jw. |
| Ściany kabiny | panele ścienne, portal wejściowy, cokoliki i detale ze stali plastyfikowanej SKINPLATE |
| Poręcz | okrągła, ze stali nierdzewnej SATYNA na tylnej ścianie |
| Podłoga | wykładzina antypoślizgowa |
| Oświetlenie | sufit podwieszany z oświetleniem halogenowym lub pośrednim jarzeniowym |
| Lustro | połowa ściany tylnej |
| Kaseta dyspozycji | w kolumnie ze stali plastyfikowanej SKINPLATE |
| Kasety wezwań | ze stali nierdzewnej SATYNA |
| Piętrowskazywacze | w kabinie wyświetlacz w kasecie dyspozycji, na przystanku podstawowym wyświetlacz w kasecie wezwań, na pozostałych przystankach strzałki kierunku jazdy w kasetach wezwań |

| Wykonanie dźwigu w wersji ARGENTA | |
|-----------------------------------|---|
| Drzwi kabinowe | panele ze stali nierdzewnej SATYNA, wejście zabezpieczone fotokomórką |
| Drzwi przystankowe | panele i ościeżnice ze stali nierdzewnej SATYNA, na najwyższej kondygnacji ościeżnica posiada wbudowaną szafę sterową wykonaną jw. |
| Ściany kabiny | panele ściennie, portal wejściowy, cokoliki i detale ze stali nierdzewnej SATYNA |
| Poręcz | okrągła, ze stali nierdzewnej SATYNA |
| Podłoga | wykładzina antypoślizgowa |
| Oświetlenie | sufit podwieszany z oświetleniem halogenowym lub pośrednim jarzeniowym |
| Lustro | połowa ściany tylnej |
| Kaseta dyspozycji | w kolumnie ze stali nierdzewnej SATYNA |
| Kasety wezwań | ze stali nierdzewnej SATYNA |
| Piętrowskazywacze | w kabinie wyświetlacz w kasecie dyspozycji, na przystanku podstawowym wyświetlacz w kasecie wezwań, na pozostałych przystankach strzałki kierunku jazdy w kasetach wezwań |

Udzielone wyjaśnienie na zapytanie stanowi integralną część SIWZ.


WÓJT
 mgr inż. Tadeusz Thaczyk

Do wiadomości:

1. Strona internetowa www.strawczyn.4bip.pl
2. Wykonawca