

1. Dane wyjściowe do projektowania

Warunki techniczne PGE S.A. dotyczące zwiększenia mocy przyłączeniowej –
znak pisma TU.WWP.GK.5/12 dnia 21.02.2012r.



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Końskie
26-200 Końskie Krakowska 44
Tel.: +48413903200 Faks: +48413903203
konskie.os@pgedystrybucja.pl

Końskie, dn. 21-02-2012
TU/...4402/.../11 r.

Znak sprawy: **TU WWP.GK/5/12**

Urząd Gminy w Strawczynie
ul. Żeromskiego 16
26-067 Strawczyn

URZĄD GMINY

STRAWCZYN

Wpłynęło 27 LUT 2012

Nr rej.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.02.2012r. Rejon Energetyczny Końskie określa warunki techniczne dotyczące zwiększenia mocy przyłączeniowej dla potrzeb oświetlenia drogowego w n/w linii niskiego napięcia:

Kuźniaki 5

1. W linii niskiego napięcia Kuźniaki 5 od sł. nr 11 wzdłuż drogi dobudować odcinek linii oświetlenia drogowego napowietrznej typu AsXS_n lub kablowej typu YAKXS o długości około 100m. Przewód dobrać do obciążenia i spadku napięcia lecz o przekroju nie mniejszym niż 25 mm² dla linii napowietrznej nN i o przekroju nie mniejszym niż 35mm² dla linii kablowej nN.
2. Na dobudowanym odcinku linii oświetlenia drogowego zabudować oprawy dobierając typ opraw oraz rodzaj wysięgników i słupów do wymaganej luminancji danej kategorii drogi.
3. Istniejący punkt pomiaru i sterowania oświetlenia drogowego zabudowany w skrzyni stacyjnej stacji trafo przystosować do zwiększonego obciążenia.
4. W przypadku stwierdzenia na etapie projektowania konieczności zwiększenia mocy przyłączeniowej, która obecnie wynosi 12,0 kW (25 A) (układ pomiarowy 3 fazowy) należy przed realizacją dobudowy oświetlenia zawrzeć umowę przyłączeniową na moc wynikającą z projektu.
5. Miejscem przyłączenia oraz dostarczenia energii elektrycznej będą zaciski prądowe na wyjściu przewodów z rozdzielnic nN w kierunku punktu pomiaru i sterowania oświetleniem
6. System ochrony sieci - „TN-C”.

Ponadto informujemy, że:

Na powyższy zakres prac należy opracować dokumentację techniczną zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego oraz uzgodnić ją przed realizacją w RE Końskie.

Powyższe prace należy wykonać własnym kosztem i staraniem po spełnieniu wymogów formalnych Ustawy Prawo Budowlane.

Przedmiotowe prace należy zlecić osobie lub firmie posiadającej stosowne uprawnienia branżowe.

Zmodernizowane i nowo wybudowane urządzenia energetyczne oświetlenia pozostają na majątku i w eksploatacji Inwestora.

Przedmiotowe prace podlegają odbiorowi technicznemu przez pracowników RE Końskie przed załączeniem do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitał zakładowy: 9 730 742 890 zł w pełni opłacony. www.pgedystrybucja.pl

Za zgodność
z oryginałem