

7. Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Zakres robót

- Budowa napowietrznej linii oświetleniowej ASXSn 2 x 25mm²
- Montaż opraw oświetleniowych
- Słupy umieszczone w działkach gminnych oraz prywatnej.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na trasie projektowanych linii niskiego napięcia istnieje uzbrojenie podziemne i nadziemne terenu naniesione na mapie

Wskazanie elementów zagospodarowania terenu które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Dłoga o asfaltowej nawierzchni. Istniejąca czynna izolowana linia nn

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń.

Prace prowadzone na wysokości w obecności prądu elektrycznego o napięciu 400/230V

Montaż przewodów w pobliżu drogi.

Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktażu

Przed rozpoczęciem prowadzenia robót należy przeprowadzić instruktaż. Roboty budowlane prowadzić winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczeń jak również posiadać aktualną właściwą grupę BHP również bez ograniczeń. Wykonujący roboty również powinni posiadać aktualne grupy BHP.

Wskazanie środków technicznych zapobiegających zagrożeniom

Dobra organizacja robót.

Fachowa firma wykonująca roboty montażowe. Zapewnienie bezpiecznego sprzętu do prac na wysokości. Wyraźne oddzielenie miejsca pracy i bezwzględne egzekwowanie zachowania bezpiecznych odległości dla przechodniów, dzieci.

Sprawdzenie przed rozpoczęciem robót przez RE ważności grup BHP badań wysokościowych osób dopuszczanych do pracy

Uwagi końcowe

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w sposób estetyczny i bezpieczny.