

## Zapytanie Nr 1

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.  
*„Przebudowa wolnych pomieszczeń przyziemia budynku trybun sportowych w Centrum - Sportowo – Rekreacyjnym „Olimpic” w Strawczyнку na pomieszczenia siłowni wraz z dostawą i montażem sprzętu sportowego.”*

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące centrali wentylacyjnej.  
Zaprojektowana centrala może działać z układem automatyki sterującym pracą nagrzewnicy lub bez niego. W projekcie brak informacji na ten temat. Praca centrali bez automatyki sterującej nagrzewnicą to wyższe koszty eksploatacji. Koszt automatyki to połowa kosztów centrali i ma to znaczenie na etapie oferowania. Proszę jednoznacznie określić czy centrala ma być wyposażona w automatykę sterującą nagrzewnicą.  
Dziękuję.

Strawczyn, 07.04.2015 r.

ZP.271.1.2015

**Do wiadomości Wykonawców**

**Dotyczy: Przebudowa wolnych pomieszczeń przyziemia budynku trybun sportowych w Centrum - Sportowo - Rekreacyjnym Olimpic w Strawczynku na pomieszczenia siłowni wraz z dostawą i montażem sprzętu sportowego.**

Wyjaśnienie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela się wyjaśnień na zapytanie Nr 1 do treści SIWZ (treść zapytania w załączeniu):

Centrala wyposażona w automatykę sterującą nagrzewnicą.

Dyrektor SCKiS  
*inż. Maciej Lewandowski*

