

Strawczyn, dnia 28.07.2015 r.

Do wiadomości

Wykonawców

Dotyczy: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Strawczyn”

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Gmina Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn tel. 41.30-38-002, fax 41.30-38-157 działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 907 z późn. zm.) wprowadza zmianę do treści SIWZ.

Zmiana dotyczy brzmienia zapisów Załącznika Nr 8 do SIWZ punkt **1.7.5 Wymagania stawiane urządzeniom.**

Załącznik Nr 8 do SIWZ, punkt **1.7.5 Wymagania stawiane urządzeniom**, otrzymuje brzmienie:

„W dokumentacji przygotowanej do przedstawienia inwestorowi należy uwzględnić urządzenia, które umożliwią swoimi parametrami spełnienie wymagań stawianych przez inwestora (uzyskanie energii około 72,8 MWh rocznie).

Wszystkie urządzenia powinny posiadać certyfikaty wydane przez laboratoria notyfikowane przez Komisję Europejską.

Proponowane parametry modułów PV :

- powierzchnia pojedynczego modułu PV powinna wynosić min. 1,6 m²,
- moc pojedynczego panelu powinna być nie mniejsza niż 250 Wp,
- moduły powinny być wykonane w technologii polikrystalicznej, zamontowane na lekkiej ramie np. aluminiowej.

Proponowane parametry inwerterów DC/AC

- inwertery powinny być na napięcie 400/230VAC (jedno lub 3 - fazowe),
- inwertery powinny posiadać zabezpieczenie odcinające napięcie przy braku obecności sieci zasilającej,
- inwertery powinny umożliwiać komunikację np. RS485,
- minimalna ilość trackerów MPP: 2,
- zakres napięciowy pracy MPP trackerów: 150 V ... 800 V,
- stopień ochrony IP54.

Proponowane parametry kabli do paneli PV

- kable powinny być przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych,
- kable powinny być odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,
- temperatura pracy kabli powinna być w granicach -40 do + 70 stopni C,
- kable powinny być podwójnie izolowane,
- kable powinny posiadać izolację na napięcie stałe min 800 VAC/1600 VDC."

Gmina Strawczyn w załączeniu przekazuje zaktualizowany Załącznik Nr 1/1 Zestawienie rzeczowo – finansowe dotyczące zamówienia celem wykorzystania przy sporządzaniu oferty przetargowej.

Wszystkie załączniki w wersji elektronicznej są dostępne do pobrania na stronie internetowej www.strawczyn.4bip.pl

Wprowadzone zmiany do treści SIWZ stanowią integralną jej część.

Do wiadomości:

1. Strona internetowa <http://www.strawczyn.4bip.pl>
2. A/a.


mgr inż. Tadeusz Tłaczka