

Zapytanie Nr 1

Gmina Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
26-067 Strawczyn

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Strawczyn”, znak sprawy ZP – 271.19.2015.

1. Zwracamy się z prośbą o poprawkę dotyczącą wymaganych minimalnych parametrów technicznych modułów fotowoltaicznych. Zamawiający wymaga, aby 1kW zapewniało max 4 szt. modułów. Jednocześnie Zamawiający pisze, że minimalna moc pojedynczego panelu ma wynieść 250W - przy takich zapisach wynika jednoznacznie, iż można zaproponować jedynie moduły o mocy jednostkowej równej 250W. Pragniemy ponadto nadmienić, iż panele PV o mocy 250W są obecnie wycofywane z produkcji i w trakcie realizacji inwestycji mogą być nieosiągalne. **Prosimy zatem o dopuszczenie modułów o mocy 260W, które są sprawniejsze i posiadają lepsze parametry techniczne.**

2. Zaracamy się z prośbą o uzupełnienie **"Zestawienia rzeczowo - finansowego w ramach zamówienia"** o sugerowane przez Zamawiającego moce poszczególnych instalacji PV. Zamawiający podaje w PFU jedynie wymaganą moc dla Krytej Pływalni (do 40kW). W dokumentacji brakuje natomiast zestawienia mocy instalacji na poszczególnych budynkach gospodarstw domowych. Potencjalny Wykonawca nie mając takiej informacji nie jest w stanie dobrać do poszczególnych instalacji odpowiednich inwerterów,

a co za tym idzie przygotować rzetelnej wyceny dotyczącej realizacji inwestycji oraz uzupełnić prawidłowo "Zestawienia rzeczowo - finansowego w ramach zamówienia" wymaganego do załączenia do oferty.

Z poważaniem