

Strawczyn, dnia 11.04.2016 r.

Znak: ZP.271.6.2016

Do wiadomości Wykonawców

**Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź – Hochłówka
Gmina Strawczyn**

Gmina Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn tel. 41.30-38-002, fax 41.30-38-157 działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia:

Zapytanie nr 1:

Ad. 1. Dokumentacja nie zawiera tabeli robót ziemnych. Wielkości robót ziemnych zostały wyliczone metoda numeryczną z NMT (numerycznego modelu terenu). Ostateczny wynik tych obliczeń został zamieszczony w przedmiarze.

Ad. 2. Sposób postępowania z materiałami z rozbiórki oraz masami ziemnymi leży po stronie Wykonawcy.

Ad. 3. W ramach przebudowy należy wykonać oświetlenie hybrydowe w ilości 15 szt. – lokalizację stanowisk słupowych należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie budowy (montaż co drugiego stanowiska słupowego).

Zapytanie nr 2:

Ad.1 Należy przyjąć oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne gładkie

Ad.2 Słupki średnicy 60mm

Ad.3 Wielkość znaków należy przyjąć zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. wraz z załącznikami), tj. znaki średnie (S) na drogach powiatowych i w obrębie skrzyżowań z drogą gminną, znaki małe (M) na drodze gminnej

Zapytanie nr 3:

Ad. 1. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Ad. 2. Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 907 z późn. zm.) wprowadza zmianę do treści SIWZ.

W §1 ust. 2 pkt 2) wzoru umowy dopisuje się lit. f) kosztorys szczegółowy.

Kosztorys różnicowy winien być zgodny z czynnikami cenotwórczymi zawartymi w kosztorysie szczegółowym będącym załącznikiem do umowy.

Ad. 3. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zorganizowania i przeprowadzenia kursów nauki języka angielskiego technicznego dla osób wyznaczonych do obsługi aplikacji (programu) zarówno w chwili odbioru w/w zadania, jak również przez cały okres udzielonej gwarancji oraz potwierdzenia ukończenia kursu.

Ad. 4. Zamawiający dokonał zmiany w opisie przedmiotu zamówienia i załącza poprawiony projekt budowlano wykonawczy wraz z poprawioną specyfikacją techniczną.

Ad. 5. Zamawiający odstępuje od przedstawienia wskazanych certyfikatów, dokumentów, zdjęć oraz zrzutów ekranu i załącza poprawiony projekt budowlano wykonawczy wraz z poprawioną specyfikacją techniczną.

Ad. 6. Okres gwarancji wskazany przez Zamawiającego jako kryterium oceny ofert nie dotyczy gwarancji przewidzianej przez producenta na moduły fotowoltaiczne.

Gwarancja producenta powinna być zgodna z wymaganiami ujętymi w dokumentacji projektowej (Projekt budowlano-wykonawczy pkt 3.3.7.)

Ad. 7. Zamawiający dopuszcza montaż akumulatorów i regulatorów w ziemi pod warunkiem umieszczenia ich w skrzyni hermetycznej, wodoodpornej.

Zapytanie nr 4:

Ad.1. Klasa kratki i ścieku D400

Zapytanie nr 5:

Ad. 1

Zamawiający wyraża zgodę na zamontowanie akumulatorów pod ziemią w skrzyni hermetycznej, wodoodpornej.

Ad. 2

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kontrolerów solarnych z wbudowanym automatycznym systemem wyrównywania napięć.

Zapytanie nr 6:

Ad. 1. Klasa D400

Ad. 2. 60mm

Ad. 3. Klasa 1

Dokumentacja (załączniki) – dostępna na stronie internetowej www.strawczyn.4bip.pl.

Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.



WÓJT
mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

Do wiadomości:

1. Wykonawcy
2. Strona internetowa: strawczyn.4bip.pl
3. a/a