

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy: Przebudowa dróg powiatowych nr 0450T w miejscowości Kuźniaki i nr 0492T w miejscowości Strawczyn polegająca na budowie chodników

Gmina Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn tel. 41.30-38-002, fax 41.30-38-157 działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wyjaśnia:

Zapytanie nr 1.

Ad. 1. Dotyczy zapisu w SIWZ w pkt. 3.3.

Prosimy o potwierdzenie, czy w ramach realizacji zadania należy przeprowadzić kompleksową obsługę geologiczną.

Ad. 2. Dotyczy poz. 32 w Kosztorysie ofertowym dotyczącym przebudowy chodnika w m. Strawczyn. Brak na stronie SST 04.04.02.14 dotyczącego wykonania „Ustawienia poręczy ochronnych U-12b zabezpieczających ruch pieszych z rozstawem słupków co 1,5 m”. Prosimy o podanie informacji czy w tej pozycji należy wycenić słupek wygradzeniowy łańcuchowy z jednym czy z dwoma rzędami łańcuchów. Czy wyrażają Państwo zgodę na zamianę poręczy na np. 12a.

Ad. 3. Dotyczy poz. 28 w Kosztorysie ofertowym dotyczącym przebudowy chodnika w m. Strawczyn. W pozycji podano 30 sztuk ścianek czołowych. Prosimy o wyszczególnienie ile ścianek należy wykonać ze skrzydełkami, a ile prostych zgodnie z rys. 4.6 w dokumentacji projektowej. Bądź ewentualnie o podanie czy można ujednolicić rodzaj zakończeń. Prosimy wówczas o podanie rodzaju zakończeń.

Odpowiedź:

Ad. 1. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia kompleksowej obsługi geologicznej.

Ad. 2. Zgodnie ze Szczegółowymi warunkami technicznymi dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunkami ich umieszczania należy wycenić słupki wygradzeniowy z dwoma rzędami łańcuchów. W załączeniu STWiORB. Zamawiający dopuszcza zmianę poręczy na U-12a.

Ad. 3. Wszystkie ścianki należy wykonać jako prefabrykowane o ściankach skośnych tzw. doków. Należy ujednolicić zakończenia ścianek (co jest zawarte w poz. 28 kosztorysu). Ilość ścianek jest podana w ilości 30 szt. ponieważ 10 szt. jest przewidzianych na ustawienie ścianek po stronie lewej (tam gdzie przewidziana jest regulacja wysokościowa przepustów).

Ponadto Gmina Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn tel. 41 30-38-002, fax 41 30-38-157 działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wprowadza zmianę do treści SIWZ:

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy §7 Wynagrodzenie otrzymuje brzmienie:

1. Strony ustaliły, że wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu umowy wynosi:

Część 1*..... złotych

(słownie:.....)

w tym podatek VAT.

Część 2*..... złotych


(słownie:.....)

w tym podatek VAT.

***jeżeli dotyczy**

Wprowadzone zmiany i wyjaśnienia do treści SIWZ stanowią integralną jej część.

W załączeniu Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.



WÓJT
mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

Do wiadomości:

1. Wykonawcy
2. Strona internetowa <http://www.strawczyn.4bip.pl>
3. a/a.