

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Kieleckiej w m. Promnik, Gmina Strawczyn					
1		oświetlenie ulicy Kieleckiej			
1 KNNR 5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - słup E10,5/4,3	słup słup		6,000	
				RAZEM	6,000
2 KNNR 5 d.1 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami - słup ŻN-10/200	słup słup		9,000	
				RAZEM	9,000
3 KNNR 5 d.1 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wieszakowy z uchwytem	szt. szt.		21,000	
				RAZEM	21,000
4 KNNR 5 d.1 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm ²	km przew. km przew.		0,483	
				RAZEM	0,483
5 KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt. szt.		15,000	
				RAZEM	15,000
6 KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt. szt.		15,000	
				RAZEM	15,000
7 KNNR 5 d.1 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt. szt.		15,000	
				RAZEM	15,000
8 KNNR 5 d.1 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych - ograniczniki SE45.166	szt. szt.		2,000	
				RAZEM	2,000
9 KNNR 5-12 d.1 0006-04	Montaż przewodu uziemiającego - bednarka mocowana na słupie	m m		15,000	
				RAZEM	15,000
10 KNNR 5 d.1 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m m		18,000	
				RAZEM	18,000
11 KNNR 5 d.1 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m m		18,000	
				RAZEM	18,000
12 KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt. szt.		2,000	
				RAZEM	2,000