Istn. 4x AL 50mm²
Istn. 1x AL 25mm²
zasilanie ze stacji
trafo Promnik 504

istn. 3/1
RK-12/ALA

proj. SO-3

proj. 3x SE 30.350 -5
R<10Ω

wPCV90

proj. 3x rura DVK 50
L=4m

proj. 3x rura DVK 50
L=2,5m

proj. 3x rura SRS 50
L=5m

proj. rura DVK 50
L=1,5m

proj. rura DVK 50
L=2m

proj. rura DVK 50
L=3,5m

proj. 2x rura DVK 50
L=2,5m

proj. rura DVK 50
L=2,5m

proj. rura DVK 50
L=2,5m

proj. 2x rura DVK 50
L=3m

obw. nr 1
proj. YKY 4x10mm²
Lt=43m, Lc=50m
+ FeZn 25x4

obw. nr 1
proj. YKY 4x10mm²
Lt=30m, Lc=36m
+ FeZn 25x4

obw. nr 1
proj. YKY 4x10mm²
Lt=30m, Lc=36m
+ FeZn 25x4

obw. nr 2
proj. YAKXs 4x35mm²
Lt=69m, Lc=77m
+ FeZn 25x4

obw. nr 3
proj. YAKXs 4x35mm²
Lt=237m, Lc=255m
+ FeZn 25x4

obw. nr 2
proj. YAKXs 4x35mm²
Lt=28m, Lc=34m
+ FeZn 25x4

obw. nr 2
proj. YAKXs 4x35mm²
Lt=28m, Lc=34m
+ FeZn 25x4

obw. nr 2
proj. YAKXs 4x35mm²
Lt=17m, Lc=23m
+ FeZn 25x4

obw. nr 2
proj. YAKXs 4x35mm²
Lt=28m, Lc=34m
+ FeZn 25x4

obw. nr 2
proj. YAKXs 4x35mm²
Lt=21m, Lc=27m
+ FeZn 25x4

obw. nr 3
proj. YAKXs 4x35mm²
Lt=19m, Lc=25m
+ FeZn 25x4

obw. nr 3
proj. YAKXs 4x35mm²
Lt=237m, Lc=255m
+ FeZn 25x4

obw. nr 3
proj. YAKXs 4x35mm²
Lt=15m, Lc=21m
+ FeZn 25x4

proj. słup nr 1
proj. słup nr 2
proj. słup nr 3
proj. słup nr 18
proj. słup nr 19
proj. słup nr 22
proj. słup nr 23
proj. słup nr 24
proj. słup nr 25
proj. słup nr 26
proj. słup nr 30
proj. słup nr 31

Przedkładana się, że dołączony dokument/rysunek opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wykonany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA KIELECKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P.2604.2016.C.1145
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	02.12.2016
Imię, nazwisko i podpis osoby	Z up. Starosty INSPEKTOR Agata Synowiec

5643150
5469050

woj. świętokrzyskie
pow. kielecki
gm. Strawczyn
obręb: 0009 Promnik
działka: 310/27
sekcja:
7.144.16.06.3.3 D1–2, E1–2
7.144.15.10.4.4 B5–8
7.144.15.15.2.2 A4–8
7.144.16.11.1.1 A1–2

MAPA
sytuacyjno–wysokościowa do celów projektowych
Skala 1:500

wykonana przez INVEST–GEO Przemysław Osika
25–150 Kielce ul. Barwinek 5/31

Niniejsza mapa powstała na podstawie danych pozyskanych z P.O.D.G.iK. w Kielcach oraz pomiaru uzupełniającego w dniu 27.09.2016 r.

Nie wyklucza się istnienia w terenie – a nie wykazanych na niniejszej mapie – urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w PODGiK w Kielcach.

Obszar aktualizowany zaznaczono kolorem czerwonym
Na aktualizowanym terenie brak uzgodnień ZUDP
Nie przeprowadzono badania księgi wieczystej przedmiotowej działki pod względem służebności

Rozpoczęto 23.09.2016, zakończono 07.10.2016
Układ odniesienia: 2000 (7)
Układ wysokościowy:
Kronsztadt 86
GN–II.6640.6620.2016

INVEST-GEO
Przemysław Osika
25-363 Kielce ul.Wesoła 51/715
tel.512 621 528; www.invest-geo.pl
NIP 6572610240 Regon 260435883

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Przemysław Osika
nr upr. 20495
tel. 512 621 528

Legenda:
- istn. linia napowietrzna
- proj. linia kablowa nn
- istn. słup
- proj. słup
- istn. lampa ośw.
- proj. lampa ośw. 38W

Zasilanie ze stacji transformatorowej
Promnik nr 504

Istniejący System Liniowy TN-C

Dominik Radomski
ul. Poleska 39A m. 15, 25–325 Kielce
tel. 609484986

Inwestor: Gmina Strawczyn	Tytuł dokumentacji: Budowa oświetlenia parkowego przy stawie. Promnik, gm. Strawczyn			
Stadium: Projekt wykonawczy	Tytuł rysunku: Plan zagospodarowania terenu	Data: grudzień 2016	Branża: elektryczna	
		Nr uprawnień	Podpis	Skala: 1:500
Opracował:				
Projektował:	mgr inż. Dominik Radomski	SWK/0113/PWBE/16		Nr rys. E–02
Sprawdzał:	mgr inż. Sylwester Jop	SWK/0106/PWBE/16		