

Strawczyn, dnia 12.02.2018 r.

Znak: ZP.271.2.4.2018

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy: „Wykonanie renowacji parkietu sali gimnastycznej w Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie”

Gmina Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn tel. 41 30-38-002, fax 41 30-38-157 prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp, udziela odpowiedzi na zadane pytania i dokonuje modyfikacji treści SIWZ (zapytania w załączeniu):

Zapytanie nr 1.

Ad. 1.

Na sali gimnastycznej nie ma potrzeby demontowania drabinek, innego sprzętu sportowego.

Ad. 2.

Tak, podłoga jest zniszczona, zabrudzona. Była już cyklinowana - 1 raz

Ad. 3.

Zamawiający wymaga użycia twardego lakieru sportowego antypoślizgowego, wodnego z utwardzaczem o dużej wytrzymałości, posiadającego niezbędne atesty.

Ad. 4.

Należy namalować linie do boisk przeznaczonych do: koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i badmintonu.

Ad. 5.

Jeśli będzie taka konieczność należy wymienić listwy na nowe, dębowe o wys. 4 cm. Listew progowych brak.

Ad. 6.

Kleпка posiada wymiary 35cm x 6cm.

Ad. 7.

W załączeniu dokumentacja fotograficzna (4 szt.).

Zapytanie nr 2

Ad. 1.

Rozdział 9 i 10 otrzymuje brzmienie:

9.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminy Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn w sekretariacie – pok. nr 3 **do dnia 15.02.2018 r. do godz. 14⁰⁰.**

9.2 Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, która:

- będzie zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany w punkcie 1,
- będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy,
- będzie posiadać oznaczenia:

Oferta na zamówienie:

„Wykonanie renowacji parkietu sali gimnastycznej w Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie”

Nie otwierać do 15.02.2018 r. godz. 14¹⁵

9.3 W ofercie Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wszystkie dokumenty określone w pkt. 7 i 8 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

9.4 W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w pkt. 7 i 8.4 Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza do uzupełnienia wymaganych dokumentów

9.5 Nieuzupełnienie dokumentów przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego spowoduje, że oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę (zostanie odrzucona).

9.6 W ofercie należy podać cenę brutto cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

10. OTWARCIE OFERT

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 5 w dniu **15.02.2018 r. o godz. 14¹⁵**.

Ad. 2.


Parkiet nie wymaga wymiany, tylko renowacji. Chyba, że wykonawca uzna, że należy wymienić pojedyncze klepki, które będą bardzo zniszczone.

Ad. 3.

Jeśli będzie taka konieczność należy wymienić wszystkie listwy na nowe, dębowe o wys. 4 cm.

Ad. 4.

Linie należy namalować do boisk przeznaczonych do: koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i badmintonu. Kolory według wzorów przypisanych do danego rodzaju boiska.



WOJT
mgr inż. Tadeusz Tkaczyk