

Strawczyn, dn. 25.04.2018 r.

ZP.271.1.9.2018

**Do wiadomości Wykonawców**

**Dotyczy: Budowa oczyszczalni ścieków w Korczynie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran, Małogoskie gmina Strawczyn**

Działając zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych udziela się wyjaśnień na zapytania do treści SIWZ (kserokopia treści zapytania w załączeniu):

**Zapytanie nr 4.**

**Odpowiedź na pytanie 1**

W załączeniu „Załącznik Geologia”

**Odpowiedź na pytanie 2**

Specyfikacja Roboty ziemne i rozbiórkowe pkt. 2.1.2 – Odwodnienie wykopów oraz pkt. 2.1.2.1, 2.1.2.2. opisano sposób odwodnienia głównie za pomocą igłofiltrów lub/i drenażu poziomego.

**Odpowiedź na pytanie 3**

Odejścia do granic posesji należy wykonać w ramach inwestycji jako kanały dz. 160mm. Zakończenie kanału poprzez np. zaślepienie na granicy posesji kanału zaślepką. Odcinek od zakończenia kanału będzie realizowany przez właściciela posesji.

**Odpowiedź na pytanie 4.**

Wg przedmiaru **poz. 32** frezowanie na długości 684 m i szer. 4,2 m, co daje powierzchnię frezowania: **2872,8m<sup>2</sup>**.

**Odpowiedź na pytanie 5.**

Gmina nie będzie pobierała opłat za zajęcie pasa drogowego.

**Odpowiedź na pytanie 6.**

Montaż skrzynki pomiarowej jest po stronie Wykonawcy.

Jeżeli chodzi o latarnię oświetleniową to zastosować należy typową latarnię o wysokości 4,0m z kloszem odbijającym światło w dół, typu LED.

**WÓJT**  
*[Podpis]*  
mgr inż. Tadeusz Thaczek