

Strawczyn, dnia 18.07.2018 r.

Znak: ZP.271.1.18.2018

## Do wiadomości Wykonawców

### Dotyczy: Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w Strawczynie

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytanie (treść zapytania w załączeniu):

Ad. 1 Dla prac w ramach dokumentacji projektowej nie była wymagana decyzja środowiskowa.

Ad. 2. Pion tłoczny DN100 Stal; wymianie, oprócz pompy, podlegają zgodnie z dokumentacją (część elektryczna) kable zasilające i złącze kablowe, wraz z montażem sondy poziomu wody.

**WÓJT**  
*[Podpis]*  
mgr inż. Tadeusz Thaczyl