

Strawczyn, dnia 16.10.2018 r.

Znak: ZP.271.1.38.2018

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji technicznej na inwestycję dotyczącą obiektu przedszkolno-żłobkowego w miejscowości Oblęgorek gm. Strawczyn

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytanie (treść zapytania w załączeniu):

Odpowiedź na Zapytanie nr 4.

- Ad. 1. Tak, należy przewidzieć pełny zespół żywieniowy.
- Ad. 2. Posiłki będą wydawane w jadalni przy kuchni.
- Ad. 3. Tak, należy zaprojektować pralnię.
- Ad. 4. Tak, należy przewidzieć utylizację pieluch.
- Ad. 5. Tak, należy zaprojektować kuchnię mleczną.
- Ad. 6. Tak, należy zaprojektować salę wielofunkcyjną niezależną od jadalni.
- Ad. 7. Należy zaprojektować odrębne szatnie.


WÓJT
mgr inż. Tadeusz Tkaczyk