

Strawczyn, dnia 04.03.2019 r.

ZP.271.1.6.2019

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy: Rewitalizacja msc. Strawczyn. Poprawa funkcjonalno – przestrzenna ul. Ogrodowej w Strawczynie (budowa części parkingu)

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytanie (treść zapytania w załączeniu):

Odpowiedź na Zapytanie nr 1

Zakres robót nie obejmuje przełożenia linii telefonicznej oraz wodociągu. Linia telefoniczna została przełożona we wcześniejszych etapach robót. Przewidziano jedynie montaż rury osłonowej na przedmiotowej linii telefonicznej w obrębie zjazdu oraz wykonanie studni wodomierzowej.

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Tkaczyk