

Strawczyn, dn. 10.10.2006 r.

ZP.341/46./06

.....
.....
.....

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do wykonania instalacji c.o. na adaptowanym poddaszu budynku Urzędu Gminy w Strawczynie

Odpowiadając na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyjaśniam jak niżej:

Zapytanie Nr 1 (w załączeniu):

Poz. 1 i 2 - Należy uwzględnić rurę twardą

Poz. 6 do 9 – Kolanko miedziane Nr 6 oznacza kolanko dwukielichowe
Kolanko miedziane Nr 7 oznacza kolanko jednokielichowe

Poz. 31 do 45- Tak

Przy doborze grzejników należy sugerować się ich typem i mocą, nie brać pod uwagę ich długości.