Uwaga:
Wartość rzędnej oraz głębokość osi istniejącej instalacji (np. E11 1NN, rz.osi=125.81) podano w przybliżeniu.

(7) nazwa studni kanalizacyjnej

Hd=1.62 zagłębienie dna kanału
Hdg=1.45 zagłębienie dna kanału górnego (dopływowego)
Hdd=2.00 zagłębienie dna kanału dolnego (odpływowego)
dh=0.55 kaskada (różnica Hdd−Hdg)
N=0.09 wysokość nasypu
P1 numer kolejny przyłącza
E1 numer kolejny przeszkody
WJ=114.50 rzędna włazu studzienki

Symbole przyłączy oraz dopływów węzłowych:

z lewej zlewni — dopływ istniejący
z prawej zlewni (P) — dopływ projektowany

Skala 1:100/1000

P.p.=247,00



	s17	s16	s15	s14	s13	s12	s11	s10	s9	s8	s7	s6	s5	s4	s3	s2	s1	P
Hg=2,20	Hg=2,20	Hg=2,20	Hg=2,20	Hg=2,17	Hg=2,28	Hg=2,24	Hg=2,24	Hg=2,24	Hg=2,24	Hg=2,24	Hg=2,24	Hg=2,24	Hg=2,24	Hg=2,24	Hg=2,24	Hg=2,24	Hg=2,22	Hg=2,24
Rzędna istniejącego terenu	266,60	265,20	264,30	263,40	262,80	262,80	262,10	261,40	261,00	260,30	260,00	259,40	258,90	258,50	257,50	256,40	255,40	255,40
Rzędna dna proj. kanału	264,40	263,00	262,10	261,20	260,63	260,52	259,86	259,16	258,76	258,06	257,76	257,16	256,66	256,26	255,26	254,16	253,18	253,16
Długość odcinka	52,00	48,00	36,00	19,00	21,00	22,00	31,00	29,00	39,00	14,00	46,00	49,00	48,00	50,00	35,00	35,00	4,00	
Proj. spadek kanału, odległość	i=26,9‰ L=52,00	i=18,7‰ L=48,00	i=25,0‰ L=36,00	i=30,0‰ L=19,00	i=5,0‰ L=21,00	i=30,0‰ L=22,00	i=22,6‰ L=31,00	i=13,8‰ L=29,00	i=17,9‰ L=39,00	i=21,4‰ L=14,00	i=13,0‰ L=46,00	i=10,2‰ L=49,00	i=8,3‰ L=48,00	i=20,0‰ L=50,00	i=31,4‰ L=35,00	i=28,6‰ L=35,00	i=0,0‰ L=4,00	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200, PCV																	
Prędkość, przepływ, wypełnienie	V=1,0 m/s, Q=3,00 l/s, hz=3 cm	V=0,9 m/s Q=3,00 l/s hz=4 cm	V=1,0 m/s, Q=3,00 l/s, hz=3 cm	V=0,5 m/s Q=3,00 l/s hz=5 cm	V=1,0 m/s Q=3,00 l/s hz=3 cm	V=0,9 m/s Q=3,00 l/s hz=3 cm	V=0,8 m/s, Q=3,00 l/s, hz=4 cm	V=0,9 m/s Q=3,00 l/s hz=3 cm	V=0,8 m/s Q=3,00 l/s hz=4 cm	V=0,7 m/s Q=3,00 l/s hz=4 cm	V=0,6 m/s Q=3,00 l/s hz=4 cm	V=0,9 m/s Q=3,00 l/s hz=3 cm	V=1,1 m/s Q=3,00 l/s hz=3 cm	V=1,0 m/s Q=3,00 l/s hz=3 cm	V=0,5 m/s Q=3,00 l/s hz=5 cm		
Hektometr	0	52,00	1	36,00	55,00	66,00	76,00	86,00	98,00	2	7,00	29,00	38,00	52,00	58,00	71,00	97,00	3
	11,00	4	57,00	6,00	5	54,00	3,00	39,00	74,00	78,00								

PROFIL
kanał grawit strawczynek

Skala 1:100/1000

Nazwa i adres obiektu budowlanego	=ECON= Marek Michalczyk 25-237, Kielce, ul. Jana Sawickiego 10		
KANALIZACJA SANITARNA W STRAWCZYNKU w Gm. STRAWCZYN		Arkusz	2
		Arkuszy	
	Podpis	Branża	SANITARNA
Projektował mgr inż.	M.Michalczyk	24.2028	
Sprawdził	M. Wójcik	24.2028	Skala 1:100/1000
Sprawdził	JArchitekci	25-13/23 25-13/23	24.2028
Rysunek roboczy	PROFIL - kanał grawitacyjny		