

Strawczyn, dnia 04.05.2016 r.

Znak: ZP.271.7.2016

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy: Nadbudowa łącznika i zaplecza Sali gimnastycznej przy ZPO w Strawczynie

Gmina Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn tel. 41.30-38-002, fax 41.30-38-157 działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia:

Zapytanie Nr 3

Do wyceny należy przyjąć okna aluminiowe 01, 02 i 04 jako stałe – nie otwierane, o odpowiedniej odporności ogniowej (zgodnie z projektem).

Zapytanie Nr 4

Z uwagi na to, że podstawą wyceny nie jest przedmiar a projekt budowlany, wycenę ofertową należy wykonać na podstawie projektu a nie posiłkując się przedmiarami, które mają jedynie charakter pomocniczy. Jeżeli Wykonawca uzna, że przedmiar jest zaniżony winien w wycenie uwzględnić obmiar zgodny z projektem i własnymi wyliczeniami.

Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.



mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

Do wiadomości:

1. Wykonawcy
2. Strona internetowa: strawczyn.4bip.pl
3. a/a