

GMINA STRAWCZYN

26-067 Strawczyn, ul. Żeromskiego 16

tel. 41/30 38 002 wew. 35, fax 41/30 38 157

NIP 959-14-86-127 REGON 291010790

ZP.271.1.24.2017

Strawczyn, dn. 06.09.2017r.

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy: Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Strawczyn

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania (kserokopia treści zapytań w załączeniu)

Zapytanie Nr 5

Proszę o udzielenie wyjaśnień dotyczących przedmiotu Zamówienia na WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU URZĘDU GMINY STRAWCZYN Znak sprawy : ZP.271.1.24.2017 zgodnie z poniższym

- 1) Przy podłączeniu dwóch jednostek ściennych o mocy chłodniczej 3,5kW do agregatu o mocy 33,6kW układ nie uruchomi, ponieważ zgodnie z kartą katalogową producenta suma mocy chłodniczej wszystkich jednostek wewnętrznych musi być równa minimum 50% mocy chłodniczej agregatu zewnętrznego czyli 16,8kW. Czy w zakresie tego zadania jest również uruchomienie układu klimatyzacji? Zgodnie z tym co napisałem wcześniej klimatyzatory w takim układzie nie będą działać. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii. W załączniku przesyłam kartę katalogową
- 2) W którym miejscu na elewacji zewnętrznej należy zamontować agregat zewnętrzny klimatyzatora typu Split dodanego do przedmiotu Zamówienia?
- 3) Zgodnie ze zmienionym ogłoszeniem nr 500020801 z dnia 30.08.2017r. należy zamontować 3 jednostki wewnętrzne o mocach chłodniczych 3,5kW współpracujących z 1szt agregatu o wydajności 33,6kW, natomiast zgodnie z pismem z odpowiedziami na pytania wykonawców nr ZP.271.1.24.2017 należy zamontować 2 jednostki wewnętrzne 3,5kW z agregatem 33,6kW i jednostkę wewnętrzną 3,5kW z agregatem 3,5kW. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.
- 4) Czy dodany do opisu przedmiotu Zamówienia klimatyzator 3,5kW nie powinien być podłączony do agregatu 33,6Kw. ? Zgodnie z pytaniem 1 układ nadal nie będzie działał.
- 5) Czy w celu możliwości uruchomienia klimatyzatorów w tym zadaniu Zamawiający dopuszcza zaoferowanie trzech klimatyzatorów o mocach 3,5kW typu Split? W przypadku tych klimatyzatorów będziemy mieli 3 agregaty zewnętrzne każdy o mocy chłodniczej 3,5kW i nie będzie wtedy agregatu o mocy 33,6kW.

Odpowiedź:

Ad. 1.W zamówieniu i odpowiedziach na pytania ew. oferentów Zamawiający podaje konfigurację : agregat 33,6kw z podłączonymi 2 szt. jednostek 3,5kw naścienny systemu VRF oraz 1 szt. split mono naścienny, co tym samym podtrzymuje.

Do wykonania systemu zamawiający wymaga dokonania uruchomienia po wykonaniu, wykonawca musi zatem dobrać odpowiednie środki do przeprowadzenia w/w czynności nawet jeżeli wymaga to podłączenia większej ilości jednostek wewnętrznych.

Ad.2. Lokalizacja agregatów została podana w odpowiedzi z dnia 30.08.2017 r. Zamawiający przewidział rozstrzygnięcie szczegółowych kwestii podczas wizji lokalnej.

Ad.3. Wiążąco należy traktować treść odpowiedzi z dnia 30.08.2017 r., w treści zmiany ogłoszenia doszło do oczywistej omyłki pisarskiej (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w załączeniu).

Ad.4. Dodany do opisu klimatyzator Typu Split Mono ma służyć w serwerowni, co za tym idzie musi być całkowicie autonomiczny, włącznie z odrębną nową linią zasilającą.

Ad.5. Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Gmina Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wprowadza zmianę do treści SIWZ:

Rozdział XIII. Pkt 11 otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

- zaadresowana na Zamawiającego – **Gmina Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn**
- opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy
- oznaczona:

Oferta na zamówienie pn.:

Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Strawczynie

Nie otwierać przed 13.09.2017 r. godz. 12¹⁵

Rozdział XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Żeromskiego 16 w sekretariacie – pok. 3 (sekretariat) do dnia **13.09.2017 r., do godziny 12:00** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale XIII SIWZ. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
2. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XIV ust. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 5, w dniu **13.09.2017r., o godzinie 12:15**.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.strawczyn.4bip.pl informacje dotyczące:
 - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - c) ceny, terminu wykonania zamówienia.

Do wiadomości:

1/ Strona internetowa - <http://strawczyn.4bip.pl>

2/ a/a

