

Strawczyn, dn. 11.05.2018 r.

ZP.271.1.9.2018

## Do wiadomości Wykonawców

**Dotyczy: Budowa oczyszczalni ścieków w Korczynie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran, Małogoskie gmina Strawczyn**

Działając zgodnie z art. 12a ust. 1 i 3, art. 38 ust 1 pkt 3), ust. 2 i ust. 4a pkt 1) Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych udziela się wyjaśnień na zapytania do treści SIWZ (kserokopia treści zapytania w załączeniu) oraz dokonuje modyfikacji treści SIWZ:

### Zapytanie nr 6.

Odpowiedzi na zapytania z dnia 24.04.2018 r. są nadal obowiązujące.

Ponadto Zamawiający informuje:

Na rynku Polskim i EU jest przynajmniej kilku producentów spełniających założenia dokumentacji przetargowej dla systemu rur, kształtek jak i studni.

System rur i kształtek zgodny z dokumentacją produkuje min. 4 producentów. (dwóch producentów - dla systemu PVC, dwóch producentów dla PP). Każdy z producentów posiada dokumenty potwierdzające iż posiadają oni w swojej ofercie systemy zgodne z dokumentacją m.in. łączenie za pomocą złączki dwu-kielichowej itd.

System studni zgodnych z dokumentacją przetargową produkuje również kilku producentów – min. trzech.

Wszystkich producentów uznaje się za równoważnych. Potencjalny Wykonawca może zastosować również wyroby innych producentów, jeżeli wykaże iż spełniają oni założenia techniczne dokumentacji przetargowej.

### Zapytanie nr 7

Zamawiający w dniu 30.04.2018 r. ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia Nr 500096409-N-2018 dokonał modyfikacji terminu składania ofert, tj. termin składania ofert został przedłużony do dnia 21.05.2018 r. do godz. 12:00.

### Zapytanie nr 8

#### **Odpowiedź na zapytanie nr 8**

Przepompownie ścieków, które obsługuje ZGK w Strawczynie są monitorowane za pomocą programu Hydro-net. Jest to program oparty na obustronnym przesyłaniu danych w technologii GPRS co umożliwia również zdalne sterowanie przepompowniami z poziomu stacji bazowej znajdującej się w budynku oczyszczalni ścieków.

Zamawiający ponadto załącza sprostowanie odpowiedzi na zapytanie nr 4, pytanie nr 4.

Frezowanie o pow.  $425,0 \times 3,3 = 1402,5 \text{ m}^2$  w poz. 43 przedmiaru.

Wobec powyższego, Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SIWZ.

**Rozdział 19 i 20 otrzymuje brzmienie:**

**19. Opis sposobu przygotowania ofert.**

- 19.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
- 19.2. Określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego, określonych w SIWZ.
- 19.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- 19.4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

**„Budowa oczyszczalni ścieków w Korczynie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran, Małogoskie gmina Strawczyn  
„Nie otwierać przed 24.05.2018 r. godz. 12:15”.**

- 19.5. W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

**20. Miejsce i termin składania ofert.**

- 20.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia **24.05.2018 r.** do godz. **12:00**.
- 20.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

**21. Miejsce i termin otwarcia ofert**

- 21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego pok. nr 46 w dniu **24.05.2018 r.** godz. **12:15**
- 21.2 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
- 21.2 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
  - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

**Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie wymienionych informacji składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.**



**WÓJT**  
**mgr inż. Tadeusz Tkaczyk**