

Nr SE Ia - 4261 /461/19

Ocena okresowa jakości wody z urządzeń wodociągowych wodociągu Ćmińsk Bobrza
w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych za rok 2019r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 59), § 3 ust. 1, ust. 3 pkt 1 i 2, § 21 ust.1 pkt 1, § 22 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1 oraz zał. Nr 1 część A tab. 1, zał. Nr 1 część B, zał. Nr 1 część C tab. 1 i 2, zał. Nr 1 część D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody pobranej z urządzeń wodociągowych wodociągu Ćmińsk - Bobrza, administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze Kostomłoty Drugie ul. Ks. J. Przyłęckiego 1/2, 26-085 Miedziana Góra:

w dniu 08.01.2019r.

- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.17.2019, kod próbki Nr 15/OBS/SP/19 z hydroforni w Ćmińsku (Wyrowce),

w dniu 05.02.2019r.

- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.187.2019, kod próbki Nr 188/OBS/SP/19 z Urzędu Gminy Miedziana Góra ul. Urzędnicza 18,

w dniu 26.02.2019r.

- protokół Nr SE Ia-4261/70/19, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.137.2019, kod próbki Nr 138/OBS/N/19 ze Szkoły Podstawowej Ćmińsk ul. Świętokrzyska 61,

w dniu 05.03.2019r.

- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.340.2019, kod próbki Nr 326/OBS/SP/19 z Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego w Kostomłotach Kostomłoty Drugie ul. Stadionowa 3,

w dniu 19.03.2019r.

- protokół Nr SE Ia-4261/105/19, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.199.2019, kod próbki Nr 200/OBS/N/19 ze Szkoły Podstawowej w Porzeczcu,

w dniu 09.04.2019r.

- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.507.2019, kod próbki Nr 478/OBS/SP/19 ze Szkoły Podstawowej Ćmińsk ul. Świętokrzyska 61,

w dniu 07.05.2019r.

- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.645.2019, kod próbki Nr 618/OBS/SP/19 z hydroforni Ćmińsk (Wyrowce),

w dniu 04.06.2019r.

- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.802.2019, kod próbki Nr 802/OBS/SP/19 z biura Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze, Kostomłoty Drugie ul. Ks. J. Przyłęckiego 1/2, pomieszczenie socjalne,

w dniu 04.06.2019r.

- protokół Nr SE Ia-4261/192/19, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.433.2019, kod próbki Nr 429/OBS/N/19 ze Szkoły Podstawowej w Porzeczcu 20, kuchnia,

w dniu 02.07.2019r.

- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1011.2019, kod próbki Nr 988/OBS/SP/19 z Klubu Sportowego w Ćmińsku ul. Podgród 57,

w dniu 06.08.2019r.

- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1288.2019, kod próbki Nr 1279/OBS/SP/19 z Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego Kostomłoty Drugie, ul. Stadionowa 3,

w dniu 19.08.2019r.

- protokół Nr SE Ia-4261/293/19, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.697.2019, kod próbki Nr 671/OBS/N/19 z Urzędu Gminy w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza,

w dniu 10.09.2019r.

- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1506.2019, kod próbki Nr 1506/OBS/SP/19 ze Szkoły Podstawowej w Porzeczcu 22,

*Ork + 2019
Czerwony*

w dniu 08.10.2019r.

- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1755.2019, kod próbki Nr 1683/OBS/SP/19 z Samorządowego Ośrodka Zdrowia Miedziana Góra ul. Ks. J. Przyłęckiego 1,

w dniu 22.10.2019r.

- protokół Nr SE Ia-4261/387/19, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.872.2019, kod próbki Nr 837/OBS/N/19 ze Szkoły Podstawowej w Ćmińsku ul. Świętokrzyska 61, kuchnia,

w dniu 05.11.2019r.

- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1918.2019, kod próbki Nr 1895/OBS/SP/19 z przepompowni wody Miedziana Góra, ul. Łazy,

w dniu 03.12.2019r.

- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.2148.2019, kod próbki Nr 2128/OBS/SP/19 z Urzędu Gminy w Miedzianej Górze ul. Urzędnicza 18,

w dniu 10.12.2019r.

- protokół Nr SE Ia-4261/461/19, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.1003.2019, kod próbki Nr 957/OBS/N/19 ze Szkoły Podstawowej w Porzeczcu 20,

stwierdza jej przydatność do spożycia przez ludzi.

Próbki wody z wyżej wymienionego urządzenia pobrano w ramach kontroli wewnętrznej i nadzoru sanitarnego (monitoring kontrolny i przeglądowy), obejmujących badania niezbędne do sprawowania bieżącego nadzoru nad jakością wody.

W badanym zakresie woda spełniała wymagania zawarte w zał. Nr 1 część A tab. 1, zał. Nr 1 część B, zał. Nr 1 część C tab. 1 i 2, zał. Nr 1 część D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Klecicach

lek. med. Grażyna Majewska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra.
2. Wójt Gminy Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26 – 067 Strawczyn.
3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze Sp. z o.o. Kostomłoty Drugie ul. ks. J. Przyłęckiego 1/2, 26 – 085 Miedziana Góra.
4. Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, 26 – 067 Strawczyn.
5. a/a.

BP/AK