

Nr SE Ia – 4261 / 458 / 19

dnia 30.12.2019

l.dz. zał.

podpis 

wg. rozdzielnika

*Dr. H. + ZGU
Gminy*

Prowadząc systematyczny nadzór sanitarny i laboratoryjny nad jakością wody z urządzeń wodociągowych wodociągu Strawczyn, zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie ul. Żeromskiego 16, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach obserwuje od lutego 2019r. wartości azotanów w wodzie bliskie wartości parametrycznej przedmiotowego parametru.

Wyniki badań próbek wody pod względem azotanów w 2019r. przedstawiały się następująco:

w dniu 05.02.2019r.

- 47 mg/dm³ ±5 (sprawozdanie Nr LHS.9051.2.186.2019, kod próbki Nr 174/OBS/SP/19 ze Stacji Uzdatniania Wody w Strawczynie),

w dniu 27.03.2019r.

- 46 mg/dm³ ±5 (protokół Nr SE Ia-4261/113/19, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.221.2019, kod próbki Nr 225/OBS/N/19 z Urzędu Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16),

w dniu 09.04.2019r.

- 47 mg/dm³ ±5 (sprawozdanie Nr LHS.9051.2.512.2019, kod próbki Nr 488/OBS/SP/19 ze Szkoły Podstawowej w Promniku, kuchnia),

w dniu 29.05.2019r.

- 41 mg/dm³ (protokół Nr SE Ia-4261/183/19, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.421.2019, kod próbki Nr 421/OBS/N/19 ze Szkoły Podstawowej w Chełmcach, zmywalnia),

w dniu 04.06.2019r.

- 49 mg/dm³ ±5 (sprawozdanie Nr LHS.9051.2.805.2019, kod próbki Nr 805/OBS/SP/19 z Urzędu Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, łazienka Ip.),

w dniu 19.08.2019r.

- 50 mg/dm³ ±5 (protokół Nr SE Ia-4261/296/19, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.700.2019, kod próbki Nr 674/OBS/N/19 z Urzędu Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego),

w dniu 10.09.2019r.

- 50 mg/dm³ ±5 (sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1505.2019, kod próbki Nr 1504/OBS/SP/19 ze Szkoły Podstawowej w Chełmcach),

w dniu 05.11.2019r.

- 43 mg/dm³ (sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1939.2019, kod próbki Nr 1905/OBS/SP/19 z Ujęcia Wody w Strawczynie),

w dniu 10.12.2019r.

- 48 mg/dm³ ±5 (protokół Nr SE Ia-4261/458/19, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.1000.2019, kod próbki Nr 954/OBS/N/19 ze Szkoły Podstawowej w Promniku).

Przedmiotowy wodociąg zaopatrjuje 5411 odbiorców w miejscowościach: Strawczyn, Akwizgran, Promnik, Chełmce, Strawczynek, Bugaj.

Zgodnie z wymogami zawartymi w zał. Nr 1 część B rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) najwyższa dopuszczalna zawartość azotanów winna wynosić nie więcej niż 50 mg/dm³.

Rozważając stopień zagrożenia dla zdrowia ludzi, przypomina, że woda jest bezpieczna jeżeli jest wolna od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. Dlatego też, ze względu na możliwość wystąpienia methemoglobinemii, która zależy od przechodzenia azotanów w azotyny, wody o zwiększonej ilości azotanów nie powinno się używać do przygotowywania pokarmów niemowlętom i podawać kobietom w ciąży.

Ponadto, przypomina o bezwzględnym obowiązku zapewnienia dobrej jakości wody dostarczanej odbiorcom. W tym celu należy zaplanować ewentualne działania naprawcze. Obowiązek ten zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1437) ciąży na zarządcy ujęcia wody oraz sieci wyżej wymienionego wodociągu. W świetle art. 3 ust. 1 ww. ustawy zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest zadaniem własnym gminy.

Sprawę należy potraktować priorytetowo, a sposobie jej załatwienia poinformować tutaj Inspekcję Sanitarną.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kielcach

Grażyna Majewska
lek. med. Grażyna Majewska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26 – 067 Strawczyn.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn.
3. a/a.

KS/AK