

GMINA STRAWCZYN
26-067 Strawczyn, ul. Żeromskiego 16
tel. 41/30 38 002 wew. 35, fax 41/30 38 157
NIP 050-14-06-127 REGON 291010790
ZP.271.1.37.2020

Strawczyn, dnia 17.11.2020 r.

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej, gmina Strawczyn

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytanie (treść zapytania w załączeniu):


Zapytanie nr 15

1. Prosimy o doprecyzowanie informacji o płycie warstwowej. Grubość płyty, co dokładnie oznacza „16/20,5cm”, czy podany kolor ma być od zewnątrz i wewnątrz?

Odpowiedź: Dach nad halą sportową – zgodnie z OT branża Architektura

– pokrycie- płyty dachowe warstwowe z rdzeniem poliuretanowym RE30. Płyta dachowa o trapezowym ukształtowaniu powierzchni, grubość 16/20,5cm, kolor np. RAL 9007 (współczynnik przewodzenia ciepła płyty $\min. U \leq 0,14 \text{ W/m}^2\text{K}$).

Kolor płyt od zewnątrz np. RAL9007 oraz od wewnątrz np. RAL 9010. Kolor płyt należy uzgodnić z Inwestorem na etapie wbudowywania.



Z up. Wójt
Karol Picheta
Karol Picheta
ZASTĘPCA WÓJTA